접수번호 : 재-1065

시 험 성 적 서

업체명(제조사) :	한국신에츠실리콘(주)	제조 년월일 :	2015년 12월 16일
대 표 자 :	竹田一己	시료 채취일 :	2016년 04월 28일
신청인 주소 :	충북 음성군 대소면 대소산단로 50	시험 완료일 :	2016년 05월 12일
제품명(모델) :	SEALANT-BIO	제 품 분 류 :	실란트
시 험 기 관 :	(주)태성환경연구소	성적서 용도 :	품질관리용

시 험 결 과

시험항목	구 분	방출강도	시험방법
오염물질 방출 시험 (mg/m·h)	TVOC	0.449	소형챔버법 (환경부 공정시험방법)
	HCHO	0.001	

비고) 1. 이 성적서는 한국공기청정협회의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 품질관리용 이외의 사용을 금합니다.

2. 붙임 : 시험 보고서 1부

위 제품에 대한 시험성적서 임을 증명합니다.

2016 년 05 월 27 일

한 국 공 기 청 정 협 회
KOREA AIR CLEANING ASSOCIATION

서울시 강남구 테헤란로63길 11 (삼성동) (02)553-4156 / http://www.kaca.or.kr / 담당자 : 송해승, 곽명진